1. Meettoestellen
2. Metrel
3. Combitester

# MI2150




## INSTALLCHECK

### Algemene kenmerken

- Continuïteit van de beschermgeleiders, limietwaarde 2 W.
- Isolatieweerstand tussen L en PE geleiders en tussen N en PE geleiders, limietwaarde 1 MW. Testspanning 500 V DC.
- Isolatieweerstand tussen L en N geleiders, limietwaarde 1 MW. Testsspanning 500 V DC.
- Volledige analyse van de stopcontactbedrading, 8 erkende toestanden, zie instructies op de achterzijde van de tester.
- PE aansluitklem-test, potentiële aanwezigheid van fasespanning wordt gedetecteerd door aanraking met een electrode.
- Fase-indicatie op een driefasige systeem.
- Lijnweerstand tussen L en N klemmen, limietwaarde 1.2 W. Teststroom 0.5 A.
- Foutlusweerstand tussen L en PE klemmen, limietwaarde 1.2 W
- Foutlusweerstand / Aardingsweerstand tussen L en PE klemmen, limietwaarde 25 V / IDN. Deze test wordt uitgevoerd op een installatie met verliesstroomschakelaar (selectie van Trip-out RCD Mode, of Non Trip-out Mode). Teststroom <0.5 IDN
- Uitschakeltijd verliesstroomschakelaar, limietwaarde 0.3 s (IDN), of 0.04 s (5 IDN)



info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

## Documentatie

Catalogus

## Handleidingen

Handleiding



info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24